2009

BEEK NUTH STEIN
INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST

Stein, 4 november 2009.

WET MILIEUBEHEER.

Het Dagelijks Bestuur van de
INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST BEEK-NUTH-STEIN;

Gezien de op 30 januari 2009 ingekomen aanvraag van Schietsportcentrum Stein om een vergunning ex artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor de binnen schietinrichting gelegen aan het adres Platijkweg 3 te Stein.

De aanvraag.

De aangevraagde activiteiten.

In deze schietinrichting wordt de schietsport bedreven, daartoe beschikt het centrum over een 100 meter baan, twee 25 meter banen en een 15 meter baan. Deze worden gebruikt door aanvrager zelf alsmede door een 73 tal andere verenigingen.

Naast de schietsport worden er buitenactiviteiten georganiseerd, het betreft hier country- en westernactiviteiten. Daartoe zijn op het buitenterrein een aantal blokhutten en een kerkgebouw in western stijl gebouwd.

Voorts beschikt het centrum over een overdekt buitenterras met buitenbar, alsmede een tweetal kantines.

Gronden die ten grondslag liggen aan deze aanvraag.

Deze aanvraag om een revisievergunning ex artikel 8.4 van de Wet milieubeheer werd ingediend in verband met het feit dat sinds de verlening van de laatste milieuvergunning op 30 juni 1995 in het centrum de volgende veranderingen hebben plaatsgevonden:

1. realisering nieuwe schietbaan, bergruimte en vergaderruimte.
2. ongelimiteerde muziek in kantine.
3. er vindt geen opslag van munitie meer plaats.
4. aanleg buitenterras met overkapping.
5. verplaatsing toegangsdeur.
6. cameratoezicht.
7. aansluiting op gemeenteriool.
8. organisatie van zogenaamde “westerndagen”.

Procedure.

De voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Postbus 15, 6170 AA Stein / Bezoekadres: Business Park Stein 108, 6181 MA Elsloo / Tel. (046) 4363500 / Fax (046) 4363517 / Postbank 2317501

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.

Het toetsingskader voor vergunningen op grond van de Wet milieubeheer wordt met name gevormd door het samenstel van de artikelen 8.10, lid 1 en 8.11, lid 2 en 3. Daarmee is bepaald dat de vergunning moet worden geweigerd indien de emissies en andere nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Dit betekent dat aan een vergunning die voorschriften moeten worden verbonden die een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk maken, waarbij ervan wordt uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT / BAT) worden toegepast.

De BBT-eis geldt voor alle vergunningplichtige bedrijven. Het niveau van BBT kan echter wel verschillen tussen inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen en die welke daar niet onder vallen. De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn, die geheel is omgezet in nationale wetgeving. In de Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. Voor de bepaling van de van toepassing zijnde BBT-documenten voor een bedrijf heeft het ministerie van VROM een ministeriële regeling 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' (stcr 2005, 231, pag. 20) gepubliceerd met aanwijzing van alle BBT documenten en de daarbij behorende BAT Reference Documents (BREF's). De bijlage van deze regeling bevat twee tabellen: tabel 1, met de BREF's, is in ieder geval voor de gpbv-installaties van toepassing en tabel 2 is voor alle inrichtingen toepasbaar.

In dit geval is sprake van een vergunningaanvraag van een inrichting c.q. installatie die niet valt onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn.

Bij het bepalen van de best beschikbare technieken voor de onderhavige inrichting hebben wij gebruik gemaakt van de aangewezen informatiedocumenten over BBT zoals vermeld in tabel 2 van de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten'. De van toepassingzijnde BBT-documenten voor de inrichting betreffen:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).
- Circulaire energie in de milieuvergunning.

Het is niet noodzakelijk gebleken andere aanvullende documenten te raadplegen. Ten aanzien van de beste beschikbare technieken in relatie tot die documenten concluderen wij dat aan deze vergunning die voorschriften worden verbonden die een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken.

Milieu-aspecten.

Bedrijfsafvalstoffen.
Blijkens de aanvraag komt in het schietsportcentrum uitsluitend met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval vrij, gevaarlijke afvalstoffen komen in het schietsportcentrum niet vrij.

Afvalwater.
Het bedrijfsafvalwater dient te worden afgevoerd naar het vuilwaterriool.

Geluid.
Het schieten veroorzaakt een hoge geluidbelasting. Gelet op het gegeven dat het hier gesloten binnenbanen betreft wordt van het schieten buiten de inrichting geen geluidsoverlast ondervonden.

Lucht.

Bij deze binnen-schietinrichtingen dienen de afzuigers voorzien te worden van stoffilters om luchtverontreiniging tegen te gaan. I.c. is dit het geval.

Ontwerp-besluit.

Het ontwerp-besluit heeft vanaf 6 augustus 2009 tot en met 16 september 2009 ter inzage gelegen.

Tijdens deze periode werd van de mogelijkheid om tegen het ontwerp-besluit zienswijzen in te brengen geen gebruik gemaakt.

Met betrekking tot de onderhavige vergunningaanvraag werd door onze dienst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1. onder a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, de commandant van de regionale brandweer om advies gevraagd.

Naar aanleiding daarvan ontvingen wij bij schrijven van 11 augustus 2009 van de Brandweer Zuid-Limburg, District Westelijke Mijnstreek het gevraagde advies.

In het advies van de brandweer wordt het volgende gesteld:

1. De toegangspoort aan de achterzijde dient middels een sleutelkruis open gemaakt te kunnen worden.

2. Het object dient te voldoen aan de eisen voor een primaire bluswatervoorziening. Deze zijn herleid uit de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het NVBR, 2003. Hierin staat opgenomen dat een primaire bluswatervoorziening moet voldoen aan:
   - Minimale bluswatercapaciteit per brandkraan van 60m^3/uur;
   - Onbeperkte levertijd van bluswater;
   - Er geen (brandweer)toegangen op meer dan 40 meter van de openbare weg liggen.

   De enige ondergrondse brandkraan ligt voor aan de toegangsweg bij de hoofdingang welke aangesloten is op het eind van een drinkwaterleiding van 100mm. Deze geeft naar schatting te weinig capaciteit om aan de eisen te kunnen voldoen. Op het achterterrein liggen meerdere gebouwen die op meer dan 40 meter van de openbare weg liggen. Hiervoor dient een niet-openbare primaire bluswatervoorziening aangelegd te worden op eigen terrein die voldoet aan de eisen, zodat in geval van een brand ook voldoende water beschikbaar is voor deze gebouwen.

   Naar aanleiding van het vorenstaande adviseert de brandweer dat vergunningaanvrager dient aan te tonen dat de geëiste bluswatercapaciteit gehaald wordt en een niet-openbare primaire bluswatervoorziening op eigen terrein aangelegd wordt die voldoet aan de gestelde eisen.

Naar aanleiding van het advies van de regionale brandweer geven wij onderstaand ons standpunt weer:

Blijkens de toelichting op artikel 2.1.8. van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit brandveiligheid) is bij de vaststelling van dit besluit gekozen voor een nieuwe afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving. Het geven van voorschriften over stoffen die zowel brand- als milieugevaarlijk zijn, behoort vanaf de zogenaamde IVB-grens voortaan uitsluitend tot het domein van de milieuregelgeving. Het geven van voorschriften over dergelijke stoffen tot die IVB-grens behoort uitsluitend tot het domein van de bouwregelgeving. De IVB-grens is de ondergrens waarmee in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) is aangegeven welke hoeveelheden van welke stoffen onder de reikwijdte van dat besluit vallen.

In het onderhavige schietsportcentrum vindt blijkens de vergunningaanvraag geen opslag plaats van brandbare vloeistoffen en ook niet van andere milieugevaarlijke stoffen. Dit betekent dat in het kader van de te verlenen milieuvergunning geen voorschriften over brandveiligheid c.q. brandbestrijding hoeven te worden opgenomen. Gezien het gestelde in de vorige alinea is dit een aangelegenheid die bij de toepassing van het Gebruiksbesluit brandveiligheid aan de orde dient te komen.

In deze milieuvergunning zal dus niet, zoals door de regionale brandweer werd geadviseerd, worden voorgeschreven dat de toegangspoort aan de achterzijde van het gebouw middels een sleutelkruis open gemaakt moet kunnen worden. Ook zal niet aan het schietsportcentrum middels de milieuvergunning worden voorgeschreven dat aangetoond dient te worden dat door het centrum de bluswatercapaciteit van per brandkraan van 60 m^3/uur gehaald wordt. Vervolgens zal in

deze vergunning ook niet voorgeschreven worden dat op eigen terrein van het schietsport-centrum een niet-openbare primaire bluswatervoorziening aangelegd dient te worden.

Overigens is in hoofdstuk 2 van de aan het ontwerp-besluit verbonden voorschriften sprake van een omissie. Daarin zijn abusievelijk voorschriften opgenomen met betrekking tot het plaatsen en keuren van brandblusmiddelen. Gelet op het hiervoor gestelde is dit geen belang dat de Wet milieubeheer beoogd te weren, dit dient binnen de kaders van het Gebruiksbesluit brandveiligheid te gebeuren. Dit hoofdstuk zal alsnog uit de vergunningvoorschriften geschrapt worden.

Conform het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht werd het advies van de brandweer door ons toegezonden aan aanvrager, waarbij aanvrager in de gelegenheid werd gesteld om zijn zienswijzen naar aanleiding van dit advies aan ons kenbaar te maken.

Naar aanleiding van het advies van de regionale brandweer werd namens het schietsportcentrum bij onze dienst telefonisch om nadere informatie gevraagd. Door onze dienst werd toen kenbaar gemaakt dat hetgeen door de brandweer geadviseerd werd niet in het kader van een milieu-vergunning voorgeschreven mag worden en dat dit geregeld dient te worden in het kader van het Gebruiksbesluit brandveiligheid.

Het besluit.

Overwegende dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht is uitgevoerd.

Gelet op de artikelen 8.4 en 8.11 van de Wet milieubeheer;

B e s l u i t :

1. aan Schietsportcentrum Stein voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte voorschriften.
2. te bepalen dat de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden deel uitmaken van de vergunning.

Het Dagelijks Bestuur van de
INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST BEEK-NUTH-STEIN;
Namens het bestuur.
Hoofd IMD,



W.H.M. Cobben.

Voorschriften behorende bij de vergunning verleend naar aanleiding van de aanvraag van Schietsportcentrum Stein, om een vergunning ex. artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, voor de schietinrichting gelegen aan de Plaktijkweg 3 te Stein.

De secretaris,



W.H.M. Cobben

I VOORSCHRIFTEN 2
1 ALGEMEEN 2
2 ELEKTRISCHE INSTALLATIES 2
3 KOELINSTALLATIE 2
4 PROPAANGESTOOKTE CV-KETEL, BOILER EN GEISER 2
5 LUCHT 3
6 GELUID EN TRILLINGEN 3
7 AFVAL 4
8.1 Algemeen 4
8.2 Gevaarlijk afval 4
8 BODEM 4
9 ENERGIE 5
10 SCHIETEN 5
10.1 Algemeen 5
10.2 Schieten met vuurwapens 6
11 HORECA / WESTERNDORP 7
12 MILIEULOGBOEK 7
II Begrippenlijst 8

I VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 In de inrichting is tijdens de openstelling ten minste een persoon aanwezig die is geïnstrueerd over en verantwoordelijk is voor de naleving van de aan de inrichting opgelegde voorschriften.

1.2 Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ander hinder veroorzakende ongedierte wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bij gebleken aanwezigheid worden zij verwijderd en/of bestreden. Wanneer hiervoor bestrijdingsmiddelen worden toegepast, gebeurt dit zodanig dat geen gevaar voor de omgeving bestaat. Vogels worden zonodig gevangen.

1.3 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting aanwezige personen schriftelijk te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften.

1.4 Tijdens het in gebruik zijn van de inrichting zijn deuren, luiken en ramen in de gevels en in de afdekking van de inrichting gesloten, behoudens wat de deuren betreft voor het kortstondig openstellen voor het doorlaten van personen en/of goederen.

1.5 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting is zodanig afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt.

2 Elektrische installaties

2.1 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010, voor zover deze hierop van toepassing zijn.

3 KOELINSTALLATIES

3.1 De koelinstallatie voldoet aan het gestelde in de norm NEN 3380.

3.2 De elektrische apparatuur en de bedrading is zodanig geïsoleerd dat deze door koelmiddelvloeistof of - damp niet kan worden aangetast.

3.3 De koelinstallatie is te allen tijde bereikbaar voor inspectie en onderhoud.

4 PROPAANGESTOOKTE CV-KETEL, BOILER EN GEISER

4.1 een propaangestookte cv-ketel, boiler en- of geiser moet zodanig zijn geplaatst dat deze niet kunnen omvallen of gemakkelijk kunnen worden omgestoten.

4.2 De propaangestookte cv-ketel, boiler en of geiser moeten zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd dat deze geen brandgevaar veroorzaken.

4.3 De ontsteking van de branders van een propaangestookte CV-ketel, boiler en geiser moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.

4.4 De propaangestookte cv-ketel, boiler en geiser moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, vigerend ten tijde van de keuring van het betreffende type toestel en voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas.

4.5 Een propaaninstallatie moet tenminste voldoen aan de NEN 2920 "Eisen voor huishoudelijke gasverbruikinstallaties en vergelijkbare installaties in midden- en kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven met handelspropaan, handelsbutaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels".

4.6 Materialen en apparatuur van een propaaninstallatie moeten voldoen aan de GIVEG-keuring eisen of moeten rechtmatig zijn voorzien van het merk "GASKEUR", dan wel zijn voorzien van een certificaat afgegeven door een erkend certificatiebureau. Koperen pijpen en soldeerfittingen moeten, indien daarvoor nog geen GIVEG-keur bestaat, van een KIWA-merk zijn voorzien, dan wel zijn voorzien van een certificaat afgegeven door een erkend certificatiebureau.